


品質性能試験報告書



一般財団法人 建材試験センター
西日本試験所長 真野孝次
山口県山陽小野田市大字山



試験名称 壁面固定用ピン「ジャストフィットピン」の性能試験

依頼者 Jfp株式会社
福岡県大野城市乙金東2丁目21番1号

目次	1. 試験内容-----	2
	2. 試験体-----	2
	3. 試験方法-----	2
	4. 試験結果-----	3
	5. 試験期間, 担当者及び場所-----	3

1. 試験内容

Jfp株式会社から提出された壁面固定用ピン「ジャストフィットピン」について、引張試験を行った。

2. 試験体

提出された試験体の名称、商品名、材質、形状及び数量を表1に示す。なお、表1に示す試験体概要は、依頼者の提出資料による。

表1 試験体概要

名 称	壁面固定用ピン
商品名	ジャストフィットピン
材 質	SUS304 (JIS G 4305)
形 状	φ3mm×60mm, φ5mm×70mm
数 量	各5本

3. 試験方法

試験は、100kN万能試験機を用いて、引張試験用ジグを介して試験体に鉛直方向に引張力を加え、最大荷重を求めた。なお、載荷速度は1mm/minとした。試験状況を写真1に示す。




写真1 試験状況

4. 試験結果

引張試験結果を表2に示す。

表2 引張試験結果

壁面固定用ピン		番号	最大荷重 kN
商品名	形状		
ジャストフィットピン	φ3mm×60mm	1	3.91
		2	3.96
		3	3.94
		4	4.06
		5	3.88
		平均	3.95
	φ5mm×70mm	1	9.50
		2	9.48
		3	9.47
		4	9.48
		5	9.46
		平均	9.48

5. 試験期間、担当者及び場所

期 間 2021年 7月26日から
2021年 7月30日まで

担 当 者 試験課長 藤村俊幸
徳永拓哉(主担当)
杉原大祐

場 所 西日本試験所 (山口県山陽小野田市大字山川)

以上